

2013-11-14

Planarkitekt
Erik Andersson
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Kommunstyrelsen


Förslag till beslut om tillstånd av gruppstation för vindkraft i Lebo 1:15 m fl., enligt miljöbalken 16 kap. 4 §

Bakgrund


Kraftö Vind AB har till Länsstyrelsen i Kalmar Län lämnat in en ansökan om att få uppföra och driva en gruppstation om 7 vindkraftverk på rubricerade fastigheter i Västerviks kommun.


Länsstyrelsen har, som tillståndsgivande myndighet remitterat ärendet både till kommunfullmäktige för svar enligt miljöbalken 16 kap. 4 § ("det kommunala vetot") och till Miljö- och byggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet.

Etableringsytor, 1 – 7



Orienteringskarta





MB 16:4

Miljöbalken 16 kap. 4 §, (MB 16:4) första stycket:

”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.”

Förslaget om gruppstationen för vindkraft i Lebo 1:15 m.fl. består av max 7 stycken verk med en totalhöjd på högst 200 meter vardera, vilket gör att ärendet är tillståndspliktigt och handläggs av länsstyrelsen. Enligt MB 16:4 kan inte tillstånd ges av länsstyrelsen för gruppstation för vindkraft i Lebo om inte Västerviks kommunen tillstyrkt det först. I Västerviks kommun avgörs frågan enligt MB 16:4 i kommunfullmäktige.

Miljöbedömning av miljö- och byggnadsnämnden

Verk 2 avstyrks med hänvisning både till förekomsten av storlom och för att tillskapa en flygkorridor för kommunens sjökalkningsverksamhet.

Miljö- och byggnadskontoret bedömer att följande villkor också skall beaktas.

- att förekomsten av Storlom ska följas upp vid häckningsperioden närmast efter byggnationen samt fem år efter drifttagandet av parken.
- att verksamhetsutövaren åläggs att stoppa berörda vindkraftverk då sjökalkning med helikopter bedrivs.
- att förekomsten av trollfladdermus ska följas upp under minst tre säsonger efter drifttagandet av verk 6 och 7 i exempellayouten.

- att återställande av tillfälliga ytor som behövs i byggskedet skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

För vidare information, se bilaga.

Bedömning av kommunstyrelsens förvaltning

Den 28 januari 2013 antog kommunfullmäktige en vindbruksplan som ett tematiska tillägg till översichtsplanen. Gruppstation för vindkraft i Lebo 1:15 m. fl. hamnar inom övriga områden i vindbruksplanen. Vindbruksplanen tar inte ställning till vindkraftsetableringar inom övriga områden. Bedömning måste alltid ske för varje enskilt fall oavsett föreslagna lokalisering.

Placeringen av föreslagna etableringsytorna gör att allmän väg riskerar hamna i farozonen för iskast. Verk som föranleder att allmän väg hamnar inom farozonen för iskast avstyrks därför. Detta kan komma att påverka verkens slutgiltiga placering inom de föreslagna etableringsytorna.

Bilaga

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2013-11-13, § 264.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att enligt miljöbalken 16 kap. 4 § tillstyrka verk 1, 3, 4, 5, 6 och 7 enligt numrering i exempellayouten i ansökan, men endast om följande punkter kan uppfyllas:
 - att exploitören tydligt kan påvisa att det inte finns någon risk för att allmän väg kommer inom farozonen för iskast vid den slutgiltiga lägesbestämningen.
 - att vindkraftsverken ska placeras inom tillståndsgivna etableringsytorna, den slutgiltiga lägesbestämningen ska göras i samråd med tillsynsmyndigheten och därefter meddelas länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Bruno Nilsson
Samhällsbyggnadschef

Erik Andersson
Planarkitekt