



Eurowind Energy AB
Tredje långgatan 13 C
41303 Göteborg

Lervik 1:1 – Samråd gällande placering av vindkraftverk

Beslut

Samrådsunderlag kom in den 9 april 2020 till Miljö- och byggnadskontoret.

Samrådsunderlaget visar bland annat att vindkraftsparken innefattar åtta vindkraftverk med totalhöjd på 200 m vilka önskas placeras inom etableringsytorna enligt bilaga 1 i tillståndet enligt miljöbalken med dnr 551-6621-15 daterat 2018-06-19. Ljudberäkningarna visar att villkoret för buller innehålls medan skuggberäkningarna visar att riktvärdet med 8 skuggtimmar/år och 30 skuggminuter per dag överskrids vid flertalet bostäder. Enligt följebrev till underlaget meddelas att skuggdetektorer ska installeras på samtliga verk för att villkoret ska kunna upprätthållas, vi förutsätter därför att detta genomförs.

Miljö- och byggnadskontoret har inga invändningar mot placeringarna av verken enligt de koordinater som angivits i underlaget. Vi godkänner även en flyttmån om 25 m för respektive verk förutsatt att villkor för buller och skuggtid ej överskrids.

Önskas verken flyttas mer än 25 m i någon riktning behövs en ny buller- och skuggberäkning utföras samt ytterligare ett samråd med miljö- och byggnadskontoret hållas.

Miljö- och byggnadskontoret vill även samråda kring hinderbelysning, vägarbeten, kabeldragning samt utformningen av fundamenten enligt 22 kap. 25 § 3 st. Miljöbalken.

Miljö- och byggnadskontoret upplyser om att en avgift kommer tas ut för handläggningen av detta ärende. Ett beslut om tidsavgift tas då ärendet avslutas och först då kommer faktureringen ske.

Hanna Holmberg
Miljöskyddsinspektör

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia: Akten

Bilagor: Hur man överklagar
Delgivningsbevis